



Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
По Приморскому краю
в г. Арсеньева
М.М.Вязовик

Директора МОБУ «СОШ № 3»
Холеменкой Е.И.
Адрес: ул. Ленинская, 29а
Телефон: 4-33-89

ОТВЕТ

на представление № 158-ТО\П от 9 июля 2018г

9 июля 2018 г МОБУ «СОШ № 3» вынесено представление по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных нарушений. Данный документ был рассмотрен на Совете при директоре 16 июля 2018г, все замечанию были приняты к сведению. В срок до 01 августа 2018 г все нарушения были устранены:

1. Обеспечена исправность ламп искусственного освещения в кабинетах № 3, 6, 7, 8, 12, малом спортивном зале;
2. Уровень освещенности в малом спортивном зале приведен в соответствие с требованиями СанПин 2.4.4.2599-10, установлены новые светильники;
3. На пищеблоке установлен резервный источник горячего водоснабжения;
4. Моечное отделение пищеблока обеспечено стеллажами для просушивания столовой посуды на решетках.

Директор МОБУ «СОШ №3»:



Е.И.Холеменкова